

პირობები (მოთხოვნები) ფსიქო-ნარკოლოგიური სამედიცინო მომსახურების დაწესებულებისადმი (სტაციონარით)-საავადმყოფოსადმი

№	დასახელება	ფართობი კვ.მ.	რაოდენობა	კარის ღირებულება (მ)	შენიშვნა
	მიწისქვეშა სართული				
1	მიწისქვეშა სივრცე ავტომობილის წვდომით	>450	1		შეიძლება განთავსდეს ტექნიკური დანიშნულების სათავსები
2	კიბის უჯრედი	>15	2		
3	ლიფტი	>4	2		
	პირველი სართული				
	შესასვლელები				
4	ცენტრალური შესასვლელი და ფოიე/მოსაცდელი	>50	1	ავტომატური არანაკლებ 1.6	უნდა გააჩნდეს პირდაპირი წვდომა ცენტრალურ ლიფტთან და სართულზე განლაგებულ ყველა ერთეულთან (ბლოკებთან), უნდა განთავსდეს ნახევრად ღია რეგისტრატურა
5	სტაციონარის მიმღები განყოფილების შესასვლელი	>30	1	ავტომატური არანაკლებ 1.6	ავტომობილის და სასწრაფო დახმარების მანქანით მიდგომის (მისადგომი გადახურული) და საკაცის დაუბრკოლებლად გადაადგილების შესაძლებლობით
6	ჩანაცვლებითი თერაპიის განყოფილების შესასვლელი	>20	1	რკინის კარი 1.2	იყოს იზოლირებულად, მცირე მოსაცდელით, სავალდებულო არ არის ავტომობილით უშუალო მიდგომის შესაძლებლობა
7	ტექნიკური დანიშნულების შესასვლელი	12	1	რკინის კარი ორფრთიანი 1.6	საწყობებსა და ლიფტებთან წვდომით
	სტაციონარის მიმღები ბლოკი				ბლოკს სხვა სივრცეების გავლის გარეშე უნდა ჰქონდეს პირდაპირი წვდომა პაციენტების სატრანსპორტო ლიფტთან, სასურველია პირდაპირი წვდომა ამბულატორიულ ბლოკთან
8	გადაუდებელი დახმარების პალატა (სავარაუდო ინტოქსიკაციისა და ფსიქოპათიური ნივთიერებების ზემოქმედების მართვის შესაძლებლობით).	>17	1		
9	პალატა საექვო ინფექციური პათოლოგიის იზოლირების შესაძლებლობისათვის, შესაბამისი წნევითა სხვაობის უზრუნველყოფით, რაბით და დამოუკიდებელი სველი წერტილით.	>20	1		ბრძანება №01-100/5 2020 წლის 8 სექტემბერი
10	საკონსულტაციო კაბინეტი	>10	>2		
11	საიზოლაციო პალატა მწვავე ფსიქიკური მდგომარეობის მიღებისათვის და იზოლაციისათვის	>10	1		სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2, ერთ-ერთი საკონსულტაციო კაბინეტის მიმდებარედ
	ამბულატორიული ბლოკი				არ არის აუცილებელი დამოუკიდებელი შესასვლელი, შესაძლებელია წვდომა ცენტრალური ფოიედან, სასურველია უკავშირდებოდეს (ემიჯნებოდეს) სტაციონარის მიმღებ განყოფილებას
12	საკონსულტაციო კაბინეტი	>10	>4		
13	ექსპრეს ლაბორატორია და ფლუბოტომიის სივრცე	>20	1		აუცილებელია სივრცობრივი ზონირება ან მოეწყოს 2 დამოუკიდებელი კაბინეტი
14	ინსტრუმენტული დიაგნოსტიკის კაბინეტი (ულტრასონოგრაფია)	>10	1		შესაძლებელია დავამატოთ საკონსულტაციო კაბინეტს და არ გამოვყოთ ცალკე
15	ინსტრუმენტული დიაგნოსტიკის კაბინეტი (ეკგ.ეეგ)	>10	>2		შესაძლებელია დავამატოთ საკონსულტაციო კაბინეტს და არ გამოვყოთ ცალკე

16	დამხმარე სათავსოები	>5	2		
17	საპროცედურ/საინჟინერიო	>10	1		
	ჩანაცვლებითი თერაპიის ბლოკი				იზოლირებული სხვა განყოფილებებისაგან დამოუკიდებელი შესასვლელით არა შენობის ძირითადი ფასადიდან
18	მოსაცდელი	>15	1		
19	საკონსულტაციო კაბინეტი	>10	>3		
20	მედიკამენტის გასაცემი სივრცე/ოთახი	>6	1		
21	მედიკამენტის დაცული საცავი/სამარაგო	>2	1		მასიური კედლებით, ჭერი, იატაკით და რკინის კარით.
22	ჯგუფური სესიების ოთახი	>15	1		
23	დამხმარე სათავსოები	>5	1		
	ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენციის ბლოკი				
24	მოსაცდელი	>20	1		
25	საკონსულტაციო/სამუშაო კაბინეტი	>10	>5		
26	ჯგუფური თერაპიის სივრცე	>20	2		
27	საპროცედურო	>10	1		სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2
28	მედიკამენტების საცავი	>5	1		საპროცედუროს მიმდებარედ
29	დამხმარე სათავსოები	>5	2		
	დამატებითი დანიშნულების სივრცეები				
30	უსაფრთხოების სამსახურის პოსტი (ოთახი)	>10	1		
31	რეგისტრატურა	>10	1		
32	არქივი	>20	1		
33	დაწესებულების აფთიაქი და წამლების საცავი	>30	1		
34	სამეურნეო დანიშნულების მცირე საწყობი	>18	3		
35	გასახდლები პერსონალისათვის (არანაკლებ 50 ლოკერი).	20	1		
36	სამედიცინო ნარჩენების სათავსო	>6	1		სასურველია განთავსდეს ტექნიკურ შესასვლელთან/გასასვლელთან, მოწყობილი მოქმდი კანონმდებლობის შესაბამისად
37	გვამის დროებითი დაყოვნების სათავსო	>10	1		სასურველია განთავსდეს ტექნიკური დანიშნულების შესასვლელთან/გასასვლელთან ახლოს მოწყობილი მოქმდი კანონმდებლობის შესაბამისად
38	სველი წერტილები პერსონალისა და ვიზიტორებისათვის მათ შორის ადაპტირებული შშმ პირთათვის	>4	5		შშმ პირთათვის ფოიეს/მოსაცდელის მიმდებარედ
39	დერეფნები				
40	კიბის უჯრედები	>15	3		
41	ლიფტები	>4	3		
	მეორე სართული				
	ადმინისტრაციული საოფისე ბლოკი	>250			
42	დამოუკიდებელი კაბინეტი	>10	4		
43	საერთო სამუშაო სივრცე არანაკლებ 4 სამუშაო ადგილით	>20	3		
44	ადმინისტრაციის საათობრივ (საკონფერენციო) სივრცე	>30	1		შესაძლებელია განთავსდეს სასწავლო ბლოკის ტერიტორიაზე
45	სასწავლო ბლოკი - სასწავლო აუდიტორიები სტუდენტთა და ჯგუფების რაოდენობის შესაბამისად	>18	9		
46	საკონფერენციო დარბაზი	>70	1		

47	ტრანსფორმირებადი სასწავლო ოთახები/სივრცეები, ერთდროულად 70 სტუდენტზე გათვლილი	>60	1		
48	აკადემიური პერსონალის სამუშაო კაბინეტი	>10	7		
49	სასადილო სტუდენტებისა და პერსონალისათვის- არანაკლებ 20 პერსონისთვის;	>20	1		
50	სველი წერტილები პერსონალისა და ვიზიტორებისათვის მათ შორის ადაპტირებული შშმ პირთათვის	>4	5		
51	დერეფნები				
52	კიბის უჯრედები	>15	3		
53	ლიფტები	>4	3		
	მესამე სართული				
	მაღალი კომფორტის სტაციონარული განყოფილება პალატების ბლოკის (დახურული კლინიკური განყოფილება) და პერსონალის (საკონსულტაციო) ბლოკის ფართების შეფარდება დაახლოებით (70/30). თითოეული განყოფილება არანაკლებ 25-30 საწოლზე, შერეული ქალთა და მამაკაცთა				განყოფილება იყოფა: პალატების ბლოკად (დახურული კლინიკური განყოფილება) და პერსონალის (საკონსულტაციო) ბლოკად, პალატების ბლოკი უნდა იყოს გამოიჯნული ზოგადი დანიშნულების ბლოკისგან. საკუთრივ პალატების ბლოკი სასურველია დაიგეგმოს იმგვარად რომ შედგებოდეს 2 იზოლირებადი საპალატე ფლიგელისგან საერთო არასაპალატე სივრცეებით.
54	საერთო აქტივობის და საკვების მისაღები სივრცე არანაკლებ 4-6 კვ.მ.-სა 1 პაციენტზე	>70	1		უნდა განთავსდეს პალატების ბლოკში, შესაძლებელია ამ ორი სივრცის ინტეგრირება
56	პალატა 1 ადგილიანი, სველი წერტილით	>10	>22		სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2
57	პალატა 1 ადგილიანი, სველი წერტილით სრულად ადაპტირებული შშმ პირთათვის	>15	2		სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2
58	პალატა 1 ადგილიანი, თერაპიული/ინფექციური საიზოლაციო პალატა რაბით და უარყოფითი წნევით	>18	1		სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2
59	2 საექთნო პოსტი, მათგან 1 პოსტი დაცული ვიდეომონიტორინგის საშუალებით				განთავსებული უნდა იყოს პალატების ბლოკის ტერიტორიაზე უნდა იძლეოდეს პალატების დერეფნის სრულად ხილვადობის შესაძლებლობას, პოსტზე უნდა იყოს დამონტაჟებული საგანგაშო და საკომუნიკაციო სისტემები
60	საორდინატორო (მორიგე ექიმის მოსასვენებელი კუთხით)	>18	1		
61	საპროცედურო	>10	1		სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2
62	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მოსასვენებელი ოთახი	>10	1		არანაკლებ 2 პირისათვის
63	განყოფილების გამგის კაბინეტი	>10	1		
64	პაციენტის საკონსულტაციო კაბინეტი	>10	>3		
65	პაციენტის და მნახველის შეხვედრების ოთახი	>10	1		სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2
66	დამხმარე სათავსოები	>5	2		
67	პერსონალის სველი წერტილი შხაპით	>5	1		სასურველია განთავსდეს მოსასვენებელი ოთახის მიმდებარედ
68	პაციენტის პირადი ნივთების საცავი	>5	1		უნდა იძლეოდეს დახურული კარაღების (ლოქერების) განთავსების შესაძლებლობას
69	თამბაქოს მოსაწევი ოთახი	>5	1		კლინიკური ბლოკის ტერიტორიაზე, მაღალი ინტენსივობის გამბოლოებული გაწოვის სისტემით
	სველი წერტილები პერსონალისა და ვიზიტორებისათვის მათ შორის ადაპტირებული შშმ პირთათვის	>4	5		

70	დერეფნები				
71	კიბის უჯრედები	>15	3		
72	ლიფტები	>4	3		
	მეოთხე სართული				
	მწვავე ფსიქიკური აშლილობების მართვის განყოფილება				კლინიკურ ბლოკში კედლები გალესილი ბლოკით, ერთგვაროვანი მასალით შემოსილი (არა ამსტრონგი),
73	ხანმოკლე დაყოვნების მწვავე ფსიქიკური მდგომარეობის სტაბილიზაციის 1 ადგილიანი პალატა, შიდა სველი წერტილის გარეშე	>15	4		გეგმარება უნდა იძლეოდეს ამ პალატების დანარჩენთან იზოლირების შესაძლებლობას. სველ წერტილებთან წვდომა სასურველია იყოს დერეფნიდან, ტუალეტი და საშხაპეები გამიჯნული. სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2
74	პალატა 1 ადგილიანი, სველი წერტილით	>10	4		სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2
75	ხანმოკლე დაყოვნების მწვავე ფსიქიკური აშლილობის 2 ადგილიანი პალატა სველი წერტილით	>6	7		სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2
76	პალატა 1 ადგილიანი, სველი წერტილით სრულად ადაპტირებული შშმ პირთათვის	>15	2		სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2
77	პალატა 1 ადგილიანი, თერაპიული/ინფექციური საიზოლაციო პალატა რაბით და უარყოფითი წნევით და შიდა სველი წერტილით	>18	1		სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2
78	2 საექტონო პოსტი, მათგან 1 პოსტი აღჭურვილი ვიდეომონიტრინგის საშუალებით				განთავსებული უნდა იყოს პალატების ბლოკის ტერიტორიაზე, უნდა იძლეოდეს პალატების დერეფნის სრულად ხილვადობის შესაძლებლობას, პოსტზე უნდა იყოს დამონტაჟებული საგანგაშო და საკომუნიკაციო სისტემები არ უნდა აფერხებდეს დერეფანში გადაადგილებას
79	პაციენტის ნივთების საცავი	>5	1		
80	საერთო აქტივობის და საკვების მისაღები სივრცე არანაკლებ 4-6 კვ.მ.-სა 1 პაციენტზე (კვების სივრცე არანაკლებ 25 დასაჯდომი ადგილი)	>60	1		უნდა განთავსდეს პალატების ბლოკში, შესაძლებელია ამ ორი სივრცის ინტეგრირება სივრცეში უნდა მოეწყოს მცირე სამზარეულო კუთხე
81					
82	საორდინატორო (მორიგე ექიმის მოსასვენებელი კუთხით)	>20	1		
83	საპროცედურო	>10	1		სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2
84	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მოსასვენებელი ოთახი	>10	1		არანაკლებ 2 პირისათვის
85	განყოფილების გამგის კაბინეტი	>10	1		
86	პაციენტის საკონსულტაციო კაბინეტი	>10	>3		
87	პაციენტის და მნახველის შეხვედრების ოთახი	>10	1		სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2
88	დამხმარე სათავსოები	>5	2		
89	პერსონალის სველი წერტილი შხაპით	>5	1		სასურველია მოსასვენებელი ოთახის მიმდებარედ
90	პაციენტის პირადი ნივთების საცავი	>6	1		უნდა იძლეოდეს დახურული კარაღების (ლოქერების) განთავსების შესაძლებლობას
91	ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის კაბინეტები ინდივიდუალური სესიებსთვის	>10	3		
92	ჯგუფური სესიების ოთახი	>20	1		
93	დამხმარე სათავსოები	>5	1		
94	თამბაქოს მოსაწევი ოთახი	>5	1		კლინიკური ბლოკის ტერიტორიაზე, მაღალი ინტენსივობის გამხოლოებული გაწოვის სისტემით
95	სველი წერტილები პერსონალისა და ვიზიტორებისათვის მათ შორის ადაპტირებული შშმ პირთათვის	>4	5		

96	დერეფნები				
97	კიბის უჯრედები	>15	3		
98	ლიფტები	>4	3		
	მეხუთე სართული				
	დამოკიდებულების მართვის განყოფილება				
97	საერთო აქტივობის და საკვების მისაღები სივრცე არანაკლებ 4-6 კვ.მ. 1 პაციენტზე	>20	1		უნდა განთავსდეს პალატების ბლოკში, შესაძლებელია ამ ორი სივრცის ინტეგრირება

99	პალატა 1 ადგილიანი, სველი წერტილით	>10	>10		სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2
100	პალატა 2 ადგილიანი, სველი წერტილით	>15	>6		სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2
101	პალატა 1 ადგილიანი, სველი წერტილით სრულად ადაპტირებული შშმ პირთათვის	>15	2		სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2
102	პალატა 1 ადგილიანი, თერაპიული/ინფექციური საიზოლაციო პალატა რაბით და უარყოფითი წნევით	>18	1		სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2
103	2 საექთნო პოსტი, მათგან 1 პოსტი დაცული ვიდემონიტრინგის საშუალებით				განთავსებული უნდა იყოს პალატების ბლოკის ტერიტორიაზე უნდა იძლეოდეს პალატების დერეფნის სრულად ხილვადობის შესაძლებლობას, პოსტზე უნდა იყოს დამონტაჟებული საგანგაშო და საკომუნიკაციო სისტემები
104	საორდინატორო (მორიგე ექიმის მოსასვენებელი კუთხით)	>20	1		
105	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მოსასვენებელი ოთახი	>10	1		არანაკლებ 2 პირისათვის
106	განყოფილების გამგის კაბინეტი	>10	1		
107	პაციენტის საკონსულტაციო კაბინეტი	>10	>3		
108	პაციენტის და მნახველის შეხვედრების ოთახი	>10	1		სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2
109	დამხმარე სათავსოები	>5	2		
110	პერსონალის სველი წერტილი შხაპით	>5	1		სასურველია მოსასვენებელი ოთახის მიმდებარედ
111	პაციენტის პირადი ნივთების საცავი	>5	1		უნდა იძლეოდეს დახურული კარაღების (ლოქერების) განთავსების შესაძლებლობას
112	პალატა ინტენსიური მედიკამენტოზური თერაპიისათვის ხანმოკლე აპარატული მხარდაჭერის შესაძლებლობით	>8	1		
113	პალატა საექვო ინფექციური პათოლოგიის იზოლირების შესაძლებლობისათვის, შესაბამისი წნევათა სხვაობის უზრუნველყოფით, რაბით და დამოუკიდებელი სველი წერტილით.	>18	1		ბრძანება №01-100/5 2020 წლის 8 სექტემბერი
114	საპროცედურო	>15	2		
115	თამბაქოს მოსაწევი ოთახი	>5	1		კლინიკური ბლოკის ტერიტორიაზე, მაღალი ინტენსივობის განმხოლოებული გაწოვის სისტემით
116	სველი წერტილები პერსონალისა და ვიზიტორებისათვის მათ შორის ადაპტირებული შშმ პირთათვის	>4	5		
117	დერეფნები				
118	კიბის უჯრედები	>15	3		
119	ლიფტები	>4	3		

98	სასურველია კლინიკურ ფლიგელს გააჩნდეს აივანი/ტერასა, რომელიც შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას აერაციის მქონე ღია სარეკრეაციო სივრცედ	>30	1		უსაფრთხოების მიზნით აივანი/ტერასა სრულად დახურული მყარი რკინის ცხაურით ან გისოსით);
შენიშვნა უზრუნველყოფილი უნდა იყოს:					
1	გათბობა- ვენტილაცია-კონდენცირების ცენტრალიზებულ სისტემით				
2	წყალმომარაგება-კანალიზაციის სისტემით, წყლის რეზერვუარით				
3	ელექტრო ენერჯის მიწოდების დამატებითი წყაროთი				
4	ლიფტებით მათ შორის არანაკლებ 1 პაციენტის რეანიმაციული საწოლით გადაადგილებისათვის				
5	ნაგებობისაგან თავისუფალი ნაკვეთის 30% გამწვანდეს მრავალწლიანი არანაკლებ 5 (ხუთი) მეტრი სიმაღლის ხე-მცენარეებით:				