

სპეციალური მოთხოვნები

მწვავე ფსიქიკური აშლილობის მართვის კლინიკური განყოფილების, საპროცედურო და სარეაბილიტაციო სივრცეების (კაბინეტებისთვის), მნახველებთან შეხვედრების ოთახისა და სხვა პაციენტთა სამყოფელებისათვის

1. ფანჯრები:

- 1.1. პალატების დამატებითი განიავება უნდა ხდებოდეს ფანჯრების მეშვეობით, რომელთა გაღება-დახურვის საშუალება ექნება მხოლოდ სამედიცინო პერსონალს;
- 1.2. ფანჯრის საკეტი მოწყობილობები მაქსიმალურად უნდა იყოს დაცული პაციენტის მხრიდან ინდივიდუალური გაღების შესაძლებლობისგან;
- 1.3. ფანჯრები გაღებულ მდგომარეობაში არ უნდა იძლეოდეს პალატიდან პაციენტის გარე პერიმეტრთან ნებისმიერი სახით წვდომის საშუალებას;
- 1.4. პაციენტთა სტაბილურ სამყოფელებში უნდა დამონტაჟდეს ანტივანდალური ფანჯრები;
- 1.5. განყოფილების სტანდარტულ პალატებს არ უნდა ჰქონდეთ გისოსები ფანჯრებზე.

2. კარები:

- 2.1. პალატის კარები უნდა იღებოდეს შიგნიდან გარე მიმართულებით დერეფნისკენ, საევაკუაციო გზისკენ;
- 2.2. პალატის კარები არ უნდა იკეტებოდეს შიგნიდან. შესაძლებელი უნდა იყოს პალატის გარედან ჩაკეტვა;
- 2.3. პალატებისა და კლინიკური განყოფილების შესასვლელი კარის ჩარჩოები და კარები დამზადებული უნდა იყოს მყარი მასალისგან და უნდა ჰქონდეთ პაციენტის მხრიდან ზეწოლის გამძლე საკეტები;
- 2.4. პალატების გარდა ყველა არეალი უნდა იკეტებოდეს ისე, რომ პაციენტს არ ჰქონდეს სამედიცინო პერსონალის გარეშე იქ შეღწევის შესაძლებლობა;
- 2.5. პალატების კარებს უნდა გააჩნდეს არამსხვრევადი, სქელი მინის მცირე ზომის გამჭვირვალე სარკმელი, საიდანაც შესაძლებელი იქნება სამედიცინო პერსონალის მხრიდან პალატის შიდა პერიმეტრის სრულყოფილად დანახვა.

3. კედლები, ჭერი, იატაკი:

- 3.1. კედლები ნაშენები უნდა იყოს მყარი მასალით, (მაგ. ბლოკი, დამუშავებული ფითხით).
- 3.2. ჭერი უნდა იყოს ერთგვაროვანი, დაუშვებელია ასაწყობი კომპონენტების მქონე ჭერის მონტაჟი.
- 3.3. იატაკის ფილა, პარკეტი ან ლინოლიუმი უნდა იყოს სადა, ფერების კომბინაცია არ უნდა აძლევდეს პაციენტს რაიმე საგნის ან მოძრაობის აღქმის საშუალებას.
- 3.4. იატაკის პლინტუსი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს პაციენტის მხრიდან რთულად დემონტირებადი, მყარად ჩაძირული კედელში.
- 3.5. კედლები, ჭერი და იატაკი, რომელიც ესაზღვრება სხვა დანარჩენ განყოფილებებს უნდა იყოს აღჭურვილი ხმაგაუმტარი საშუალებებით.
- 3.6. კედელი, ჭერი და იატაკი უნდა იყოს სრულად თავისუფალი პაციენტის მხრიდან დემონტირებადი ტექნიკური ქსელებისაგან და სხვა მოწყობილობებისგან.

4. პაციენტის აბაზანა-ტუალეტი:

- 4.1. პაციენტის აბაზანა-ტუალეტის პარამეტრები უნდა იყოს არანაკლებ 2X2 მ.

- 4.2. ხელსაზანი, უნიტაზი და სხვა სააბაზანო აქსესუარები უნდა იყოს ანტივანდალური.
- 4.3. შხაპის დანადგარი უნდა იყოს დამონტაჟებული (ისტიტუციური ტიპის) წყლის დემონტირებადი სადენების გარეშე.

5. ხანძრის სალიკვიდაციო ადგილობრივი ბლოკები:

- 5.1. ხანძრის სალიკვიდაციო ადგილობრივი ბლოკები უნდა იყოს კედელში დამალული ან/და მყარად ჩაკეტვის შესაძლებლობით;
- 5.2. ელექტრო როზეტები, ჩამრთველები და ელექტრული მართვის კვანძები უნდა იყოს რთულად დემონტირებადი;
- 5.3. პალატების და სველი წერტილების ტერიტორიაზე დამონტაჟებული როზეტები აღჭურვილი უნდა იყოს სპეციალური ჩამკეტებით;
- 5.4. ნებისმიერი ტიპის სადენი სრულად უნდა იყოს დამალული კედელში ან/და ჭერში.
- 5.5. განათების მოწყობილობები უნდა იყოს ჩაშენებული, მყარად დამაგრებული ღია სადენების გარეშე,

6. იძულებითი ფსიქიატრიული სტაციონარული და დეესკალაციის პალატები:

- 6.1. იძულებითი ფსიქიატრიული სტაციონარული პალატები და დეესკალაციის პალატები, გარდა ზემოჩამოთვლილი სტანდარტული პალატების პირობებისა, უნდა აკმაყოფილებდნენ დამატებით უსაფრთხოების პირობებს, კერძოდ:
- 6.2. იძულებითი ფსიქიატრიული სტაციონარული პალატები და დეესკალაციის პალატები უზრუნველყოფილი უნდა იყოს დაცვით და კონტროლის განხორციელების შესაბამისი სისტემებით (ვიდეო კონტროლი და საგანგაშო სიგნალიზაციის სისტემები);
- 6.3. იძულებითი ფსიქიატრიული სტაციონარული პალატების და დეესკალაციის პალატების ფანჯრებზე, უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, შესაძლებელია ფანჯრებზე, ბრონირებულ მინებთან ერთად, დამონტაჟებულ იქნას არა ციხის გისოსების მაგვარი ჟალუზები (იხ. დანართი N.1 - ის პუნქტი N. 73);
- 6.4. იძულებით ფსიქიატრიულ სტაციონარულ პალატებსა და დეესკალაციის პალატებში განთავსებული პაციენტების სველწერტილებთან წვდომა უნდა განხორციელდეს დერეფნიდან.

7. სხვა მნიშვნელოვანი პირობები:

- 7.1. იმ შემთხვევაში, თუ ლიფტი უკავშირდება უშუალოდ კლინიკურ ბლოკს, უნდა გამოირიცხოს სპეციალური ხელსაწყოს გარეშე ლიფტის გამოძახება ან მისი კარის გაღება.
- 7.2. საევაკუაციო გასასვლელებთან წვდომა პაციენტათვის შეზღუდული უნდა იყოს კლინიკის პერსონალის მონაწილეობის გარეშე.