

**პირობები (მოთხოვნები) ფსიქო-ნარკოლოგიური სამედიცინო მომსახურების დაწესებულებისადმი (სტაციონარით)-საავადმყოფოსადმი**

№	დასახელება	ფართობი კვ.მ.	რაოდენობა	ფართობი კვ.მ.	რაოდენობა	საერთო ფართობი კვ.მ.	კარის ღირებულება (მ)	შენიშვნა
						0		
	<b>პირველი სართული</b> <b>შესასვლელი</b>					0		
4	ცენტრალური შესასვლელი და ფოიე/მოსადგელი	>100	1	100	1	100	ავტომატური არანაკლებ 1.6	ავტომობილით უშუალო მიდგომის შესაძლებლობა, უნდა გააჩნდეს პირდაპირი წვდომა ცენტრალურ ლიფტთან და სართულზე განლაგებულ ყველა ერთეულთან (ბლოკებთან), უნდა განთავსდეს ნახევრად ღია რეგისტრატურა
5	სტაციონარის მიმღები განყოფილების შესასვლელი	>30	1	30	1	30	ავტომატური არანაკლებ 1.6	ავტომობილის და სასწრაფო დახმარების მანქანით მიდგომის (მისადგომი გადახურული) და საკაცის დაუმრკოლებლად გადაადგილების შესაძლებლობით
6	ჩანაცვლებითი თერაპიის განყოფილების შესასვლელი	>20	1	20	1	20	რკინის კარი 1.2	ცენტრალური გზის სიახლოვეს, სხვა შესასვლელიდან მოშორებით (მოპირდაპირე მხარეს) იყოს იზოლირებულად, მცირე მოსადგელით.
7	ტექნიკური დანიშნულების შესასვლელი	>25	1	25	1	25	რკინის კარი ორფრთიანი 1.6	საწყობებსა და ლიფტებთან წვდომით
	<b>სტაციონარის მიმღები ბლოკი</b>					0		ბლოკს სხვა სივრცეების გავლის გარეშე უნდა ჰქონდეს პირდაპირი წვდომა პაციენტების სატრანსპორტო ლიფტთან, სასურველია პირდაპირი წვდომა ამბულატორიულ ბლოკთან
8	გადაუდებელი დახმარების პალატა (სავარაუდო ინტოქსიკაციისა და ფსიქოპატიური ნივთიერებების ზემოქმედების მართვის შესაძლებლობით).	>20	1	20	1	20		
9	პალატა საექიმო ინფექციური პათოლოგიის იზოლირების შესაძლებლობისათვის, შესაბამისი წნევითა სხვაობის უზრუნველყოფით, რაბით და დამოუკიდებელი სველი წერტილით.	>20	1	20	1	20		ბრძანება №01-100/ნ 2020 წლის 8 სექტემბერი
10	საკონსულტაციო კაბინეტი	>15	>2	15	2	30		
11	საიზოლაციო პალატა მწვავე ფსიქიკური მდგომარეობის მიღებისათვის და იზოლაციისათვის	>15	2	15	2	30		სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2, ერთ-ერთი საკონსულტაციო კაბინეტის მიმდებარედ
	<b>ამბულატორიული ბლოკი</b>					0		არ არის აუცილებელი დამოუკიდებელი შესასვლელი, შესაძლებელია წვდომა ცენტრალური ფოიედან, სასურველია უკავშირდებოდეს (ემიჯნებოდეს) სტაციონარის მიმღებ განყოფილებას
12	საკონსულტაციო კაბინეტი	>12	>6	12	6	72		
13	ექსპრეს ლაბორატორია და ფლუბოტომის სივრცე	>20	1	20	1	20		აუცილებელია სივრცობრივი ზონირება ან მოწყობა 2 დამოუკიდებელი კაბინეტი
14	ინსტრუმენტული დიაგნოსტიკის კაბინეტი (ულტრასონოგრაფია)	>12	1	12	1	12		შესაძლებელია დავამატოთ საკონსულტაციო კაბინეტს და არ გამოვიყოთ ცალკე
15	ინსტრუმენტული დიაგნოსტიკის კაბინეტი (ეკგ-ეკგ)	>12	>2	12	2	24		შესაძლებელია დავამატოთ საკონსულტაციო კაბინეტს და არ გამოვიყოთ ცალკე
16	დამხმარე სათავსოები	>5	2	5	2	10		
17	საპროცედურ/საინექციო	>12	2	12	2	24		
	<b>ჩანაცვლებითი თერაპიის ბლოკი</b>					0		იზოლირებული სხვა განყოფილებებისაგან დამოუკიდებელი შესასვლელით არა შენობის ძირითადი ფასადიდან
18	მოსადგელი	>15	1	15	1	15		
19	საკონსულტაციო კაბინეტი	>12	>3	12	3	36		
20	მედიკამენტის გასაყვანი სივრცე/ოთახი	>6	1	6	1	6		
21	მედიკამენტის დაცული საცავი/სამარაგო	>2	1	2	1	2		მასიური კედლებით, ჭერით, იატაკით და რკინის კარით.

22	ჯგუფური სესიების ოთახი	>15	1	18	1	18	
23	დამხმარე სათავსოები	>5	1	6	1	6	
	<b>ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენციის ბლოკი</b>					0	
24	მოსაცდელი	>20	1	20	1	20	
25	საკონსულტაციო/ სამუშაო კაბინეტი	>10	>5	10	5	50	
26	ჯგუფური თერაპიის სივრცე	>20	2	20	2	40	
27	საპროცედურო	>10	1	10	1	10	სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2
28	მედიკამენტების საცავი	>5	1	6	1	6	საპროცედუროს მიმდებარედ
29	დამხმარე სათავსოები	>5	2	6	2	12	
	<b>დამატებითი დანიშნულების სივრცეები</b>					0	
30	უსაფრთხოების სამსახურის პოსტი (ოთახი)	>10	1	10	1	10	
31	რეგისტრატურა	>10	1	10	1	10	
33	დაწესებულების აფთიაქი და წამლების საცავი	>30	1	30	1	30	
34	სამეურნეო დანიშნულების მცირე საწყობი	>18	3	20	3	60	
						0	
36	სამედიცინო ნარჩენების სათავსო	>8	1	10	1	10	სასურველია განთავსდეს ტექნიკურ შესასვლელთან/გასასვლელთან, მოწყობილი მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად
37	გვამის დროებითი დაყოვნების სათავსო	>8	1	10	1	10	სასურველია განთავსდეს ტექნიკური დანიშნულების შესასვლელთან/გასასვლელთან ახლოს მოწყობილი მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად
38	სველი წერტილები პერსონალისა და ვიზიტორებისათვის მათ შორის ადაპტირებული შშმ პირთათვის	>4	>5	4	5	20	შშმ პირთათვის ფიფის/მოსაცდელის მიმდებარედ
39	დერეფნები					0	
40	კიბის უჯრედები					0	
41	ლიფტები					0	
						<b>808</b>	
	<b>მეორე სართული</b>					0	
	<b>ადმინისტრაციული საოფისე ბლოკი</b>	>250				0	
	დამოუკიდებელი კაბინეტი მისაღებით და სველი წერტილით	>25	2	25	2	50	
42	დამოუკიდებელი კაბინეტი	>15	4	15	4	60	
43	საერთო სამუშაო სივრცე არანაკლებ 4 სამუშაო ადგილით	>20	4	20	4	80	
44	ადმინისტრაციის სათაბირო (საკონფერენციო) სივრცე	>30	1	30	1	30	შესაძლებელია განთავსდეს სასწავლო ბლოკის ტერიტორიაზე
	<b>სასწავლო ბლოკი</b>						
45	სასწავლო ბლოკი - სასწავლო აუდიტორიები სტუდენტთა და ჯგუფების რაოდენობის შესაბამისად	>18	9	18	9	162	
46	საკონფერენციო დარბაზი	>70	1	80	1	80	
47	ტრანსფორმირებადი სასწავლო ოთახები/სივრცეები, ერთდროულად 70 სტუდენტზე გათვლილი	>60	1	70	1	70	
48	აკადემიური პერსონალის სამუშაო კაბინეტი	>15	7	15	7	105	
	<b>დამატებითი დანიშნულების სივრცეები</b>						
49	სასადილო სტუდენტებისა და პერსონალისათვის	>50	1	50	1	50	
50	სველი წერტილები პერსონალისა და ვიზიტორებისათვის მათ შორის ადაპტირებული შშმ პირთათვის	>4	5	4	5	20	
51	არქივი	>30	1	30	1	30	ნებისმიერი დისლოკაცია
52						0	
53						0	
						<b>687</b>	
	<b>მეექვსე სართული</b>					0	
						0	
	<b>მაღალი კომფორტის სტაციონარული განყოფილება პალატების ბლოკისა (დახურული კლინიკური განყოფილება) და პერსონალის (საკონსულტაციო) ბლოკის ფართების შეფარდება დაახლოებით (70/30). თითოეული განყოფილება არანაკლებ 30 საწოლზე, შერეული ქალთა და მამაკაცთა</b>					0	განყოფილება იყოფა: პალატების ბლოკად (დახურული კლინიკური განყოფილება) და პერსონალის (საკონსულტაციო) ბლოკად, პალატების ბლოკი უნდა იყოს გამოიწველი ზოგადი დანიშნულების ბლოკისგან. საკუთრივ პალატების ბლოკი სასურველია დაიგეგმოს იმგვარად რომ შედგებოდეს 2 ობოლირებადი საპალატე ფლიგილისგან საერთო არასაპალატე სივრცეებით.
54	საერთო აქტივობის და საკვების მისაღები სივრცე არანაკლებ 4-6 კვ.მ.-სა 1 პაციენტზე	>80	1	80	1	80	უნდა განთავსდეს პალატების ბლოკში, შესაძლებელია ამ ორი სივრცის ინტეგრირება

	პალატა 2 ადგილიანი, სველი წერტილით	>20	5	20	5	100		სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2
56	პალატა 1 ადგილიანი, სველი წერტილით	>15	>22	15	25	375		სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2
57	პალატა 1 ადგილიანი, სველი წერტილით სრულად ადაპტირებული შშმ პირთათვის	>18	2	18	2	36		სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2
58	პალატა 1 ადგილიანი, თერაპიული/ინფექციური საიზოლაციო პალატა რაბით და უარყოფითი წნევით	>18	1	20	1	20		სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2
59	2 საექთნო პოსტი, მათგან 1 პოსტი დაცული ვიდეომონიტორინგის სამუალებით					0		განთავსებული უნდა იყოს პალატების ბლოკის ტერიტორიაზე უნდა იძლეოდეს პალატების დერეფნის სრულად ხილვადობის შესაძლებლობას, პოსტზე უნდა იყოს დამონტაჟებული საგანგაშო და საკომუნიკაციო სისტემები
60	საორდინატორო	>18	1	20	1	20		
61	საპროცედურო	>15	2	15	2	30		სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2
62	სამედიცინო პერსონალის მოსასვენებელი ოთახი	>15	2	15	2	30		არანაკლებ 2 პირისათვის
63	განყოფილების გამგის კაბინეტი	>12	1	12	1	12		
64	პაციენტის საკონსულტაციო კაბინეტი	>12	>3	12	3	36		
65	პაციენტის და მწახველის შეხვედრების ოთახი	>12	1	12	1	12		სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2
66	დამხმარე სათავსოები	>5	2	6	1	6		
67	პერსონალის სველი წერტილი მზაპით	>5	1	6	1	6		სასურველია განთავსდეს მოსასვენებელი ოთახის მიმდებარედ
68	პაციენტის პირადი ნივთების საცავი	>5	1	6	1	6		უნდა იძლეოდეს დახურული კარადების (ლოქერების) განთავსების შესაძლებლობას
69	თამბაქოს მოსაწვეი ოთახი	>5	1	10	1	10		კლინიკური ბლოკის ტერიტორიაზე, მაღალი ინტენსივობის გამბოლოებული გაწოვის სისტემით
	სველი წერტილები პერსონალისა და ვიზიტორებისათვის მათ შორის ადაპტირებული შშმ პირთათვის	>4	5	4	5	20		
70						0		
71						0		
72						0		
						799		
	<b>მესამე სართული</b>					0		
	<b>მწვავე ფსიქიკური აშლილობების მართვის განყოფილება</b>					0		კლინიკურ ბლოკში კედლები გალესილი ბლოკით, ერთგვაროვანი მასალით შემოსილი (არა ამსტრონგი).
73	ხანმოკლე დაყოვნების მწვავე ფსიქიკური მდგომარეობის სტაბილიზაციის 1 ადგილიანი პალატა, შიდა სველი წერტილის გარეშე	>15	4	15	4	60		გეგმარება უნდა იძლეოდეს ამ პალატების დანარჩენთაგან იზოლირების შესაძლებლობას. სველ წერტილებთან წვდომა სასურველია იყოს დერეფნიდან, ტუალეტი და საშაპები გამოჯნული. სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2
74	პალატა 1 ადგილიანი, სველი წერტილით	>15	4	15	4	60		სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2
75	ხანმოკლე დაყოვნების მწვავე ფსიქიკური აშლილობის 2 ადგილიანი პალატა სველი წერტილით	>20	12	20	12	240		სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2
76	პალატა 1 ადგილიანი, სველი წერტილით სრულად ადაპტირებული შშმ პირთათვის	>15	2	15	2	30		სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2
77	პალატა 1 ადგილიანი, თერაპიული/ინფექციური საიზოლაციო პალატა რაბით და უარყოფითი წნევით და შიდა სველი წერტილით	>18	1	18	1	18		სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2
78	2 საექთნო პოსტი, მათგან 1 პოსტი აღჭურვილი ვიდეომონიტორინგის სამუალებით					0		განთავსებული უნდა იყოს პალატების ბლოკის ტერიტორიაზე, უნდა იძლეოდეს პალატების დერეფნის სრულად ხილვადობის შესაძლებლობას, პოსტზე უნდა იყოს დამონტაჟებული საგანგაშო და საკომუნიკაციო სისტემები არ უნდა აფერხებდეს დერეფანში გადაადგილებას
79	პაციენტის ნივთების საცავი	>5	1	5	1	5		
80	საერთო აქტივობის და საკვების მისაღები სივრცე არანაკლებ 4-6 კვ.მ.-სა 1 პაციენტზე (კვების სივრცე არანაკლებ 25 დასაჯდომი ადგილი)	>100	1	100	1	100		უნდა განთავსდეს პალატების ბლოკში, შესაძლებელია ამ ორი სივრცის ინტეგრირება სივრცეში უნდა მოეწყოს მცირე საშარეულო კუთხე
81								
82	საორდინატორო	>25	1	25	1	25		
83	საპროცედურო	>12	2	12	2	24		სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2
84	სამედიცინო პერსონალის მოსასვენებელი ოთახი	>10	2	10	2	20		არანაკლებ 2 პირისათვის
85	განყოფილების გამგის კაბინეტი	>10	1	10	1	10		
86	პაციენტის საკონსულტაციო კაბინეტი	>12	>3	12	3	36		
87	პაციენტის და მწახველის შეხვედრების ოთახი	>10	1	10	1	10		სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2

88	დამხმარე სათავსოები	>5	2	5	2	10	
89	პერსონალის სველი წერტილი შხაპით	>5	1	5	1	5	სასურველია მოსასვენებელი ოთახის მიმდებარედ
90	პაციენტის პირადი ნივთების სავაგი	>6	1	6	1	6	უნდა იძლეოდეს დახურული კარადების (ლოქერების) განთავსების შესაძლებლობას
91	ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის კაბინეტები ინდივიდუალური სესიებისთვის	>12	3	12	3	36	
92	ჯგუფური სესიების ოთახი	>25	2	25	2	50	
93	დამხმარე სათავსოები	>5	2	5	2	10	
94	თამბაქოს მოსაწევი ოთახი	>8	1	10	1	10	კლინიკური ბლოკის ტერიტორიაზე, მაღალი ინტენსივობის განხორციელებული გაწევის სისტემით
95	სველი წერტილები პერსონალისა და ვიზიტორებისათვის მათ შორის ადაპტირებული შშმ პირთათვის	>4	5	4	5	20	
96						0	
97						0	
98						0	
						785	
	<b>მეთხე სართული</b>					0	
	<b>დამოკიდებულების მართვის განყოფილება</b>					0	
97	საერთო აქტივობის და საკვების მისაღები სივრცე არანაკლებ 4-6 კვ.მ. 1 პაციენტზე	>80	1	80	1	80	უნდა განთავსდეს პალატების ბლოკში, შესაძლებელია ამ ორი სივრცის ინტეგრირება
99	პალატა 1 ადგილიანი, სველი წერტილით	>15	>13	15	13	195	სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2
100	პალატა 2 ადგილიანი, სველი წერტილით	>20	>10	20	10	200	სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2
101	პალატა 1 ადგილიანი, სველი წერტილით სრულად ადაპტირებული შშმ პირთათვის	>18	2	18	2	36	სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2
113	პალატა საექვო ინფექციური პათოლოგიის იზოლირების შესაძლებლობისათვის, შესაბამისი წნევითა სხვაობის უზრუნველყოფით, რაბით და დამოუკიდებელი სველი წერტილით.	>18	1	20	1	20	სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2
102	პალატა ინტენსიური მედიკამენტოზური თერაპიისათვის ხანმოკლე აპარატული მხარდაჭერის შესაძლებლობით	>18	2	18	2	36	
103	2 საექთნო პოსტი, მათგან 1 პოსტი დაცული ვიდემონიტორინგის სამუშაოებით					0	განთავსებული უნდა იყოს პალატების ბლოკის ტერიტორიაზე უნდა იძლეოდეს პალატების დერეფნის სრულად ხილვადობის შესაძლებლობას, პოსტზე უნდა იყოს დამონტაჟებული საგანგაშო და საკომუნიკაციო სისტემები
104	საორდინატორო	>25	1	25	1	25	
105	სამედიცინო პერსონალის მოსასვენებელი ოთახი	>12	2	12	2	24	არანაკლებ 2 პირისთვის
106	განყოფილების გამგის კაბინეტი	>12	1	12	1	12	
107	პაციენტის საკონსულტაციო კაბინეტი	>12	>3	12	3	36	
108	პაციენტის და მნახველის შეხვედრების ოთახი	>12	1	12	1	12	სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2
109	დამხმარე სათავსოები	>5	2	6	1	6	
110	პერსონალის სველი წერტილი შხაპით	>5	1	6	1	6	სასურველია მოსასვენებელი ოთახის მიმდებარედ
111	პაციენტის პირადი ნივთების სავაგი	>5	1	6	1	6	უნდა იძლეოდეს დახურული კარადების (ლოქერების) განთავსების შესაძლებლობას
114	საპროცედურო	>15	2	15	2	30	
115	თამბაქოს მოსაწევი ოთახი	>8	1	10	1	10	კლინიკური ბლოკის ტერიტორიაზე, მაღალი ინტენსივობის განხორციელებული გაწევის სისტემით
116	სველი წერტილები პერსონალისა და ვიზიტორებისათვის მათ შორის ადაპტირებული შშმ პირთათვის	>4	5	4	5	20	
117						0	
118						0	
119						0	
						754	
	<b>მეხუთე სართული</b>					0	
	<b>შერეული პათოლოგიის მართვის განყოფილება</b>					0	
97	საერთო აქტივობის და საკვების მისაღები სივრცე არანაკლებ 4-6 კვ.მ. 1 პაციენტზე	>80	1	80	1	80	უნდა განთავსდეს პალატების ბლოკში, შესაძლებელია ამ ორი სივრცის ინტეგრირება
99	პალატა 1 ადგილიანი, სველი წერტილით	>15	>13	15	13	195	სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2
100	პალატა 2 ადგილიანი, სველი წერტილით	>20	>10	20	10	200	სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2

101	პალატა 1 ადგილიანი, სველი წერტილით სრულად ადაპტირებული შშმ პირთათვის	>18	2	18	2	36		სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2
102	პალატა საექმო ინფექციური პათოლოგიის იზოლირების შესაძლებლობისათვის, შესაბამისი წნევათა სხვაობის უზრუნველყოფით, რაბით და დამოუკიდებელი სველი წერტილით.	>18	1	20	1	20		სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2
103	პალატა ინტენსიური მედიკამენტოზური თერაპიისათვის ხანმოკლე აპარატული მხარდაჭერის შესაძლებლობით	>18	3	18	2	36		
104	2 საექთნო პოსტი, მათგან 1 პოსტი დაცული ვიდეომონიტრინგის საშუალებით					0		განთავსებული უნდა იყოს პალატების ბლოკის ტერიტორიაზე უნდა იძლეოდეს პალატების დერეფნის სრულად ხილვადობის შესაძლებლობას, პოსტზე უნდა იყოს დამონტაჟებული საგანგაშო და საკომუნიკაციო სისტემები
105	საორდინატორო	>25	1	25	1	25		
106	სამედიცინო პერსონალის მოსასვენებელი ოთახი	>12	2	12	2	24		არანაკლებ 2 პირისთვის
107	განყოფილების გამგის კაბინეტი	>12	1	12	1	12		
108	პაციენტის საკონსულტაციო კაბინეტი	>12	>3	12	3	36		
109	პაციენტის და მწახველის შეხვედრების ოთახი	>12	1	12	1	12		სპეციალური მოთხოვნები იხ. დანართი №2
110	დამხმარე სათავსოები	>5	2	6	1	6		
111	პერსონალის სველი წერტილი შაპით	>5	1	6	1	6		სასურველია მოსასვენებელი ოთახის მიმდებარედ
112	პაციენტის პირადი ნივთების საცავი	>5	1	6	1	6		უნდა იძლეოდეს დახურული კარადების (ლოქერების) განთავსების შესაძლებლობას
113	საპროცედურო	>15	2	15	2	30		
114	თამბაქოს მოსაწევი ოთახი	>8	1	10	1	10		კლინიკური ბლოკის ტერიტორიაზე, მაღალი ინტენსივობის განმზოლოებული გაწოვის სისტემით
115	სველი წერტილები პერსონალისა და ვიზიტორებისათვის მათ შორის ადაპტირებული შშმ პირთათვის	>4	5	4	5	20		
116						0		
117						0		
118						0		
119						0		
						754		
98	სასურველია კლინიკურ ფლიგელებს სართულზე გააჩნდეს აივანი/ტერასა, რომელიც შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას აერაციის მქონე ღია სარეკრეაციო სივრცედ	>30	4	30	4	120		უსაფრთხოების მიზნით აივანი/ტერასა სრულად დახურული მყარი რკინის ცხაურით ან გისოსით);
35	გასახდელები პერსონალისათვის (არანაკლებ 25 ლოქერი).	>20	4	20	4	80		შესაძლებელია განთავსდეს განყოფილებებში
							4787	
<b>შენიშვნა უზრუნველყოფილი უნდა იყოს:</b>								
1	გათბობა- ვენტილაცია-კონდენცირების ცენტრალიზებულ სისტემით							
2	წყალმომარაგება-კანალიზაციის სისტემით, წყლის რეზერვუარით							
3	ელექტრო ენერჯის მიწოდების დამატებითი წყაროთი							
4	ლიფტებით მათ შორის არანაკლებ 1 პაციენტის რეანიმაციული საწოლით გადაადგილებისათვის							
5	წაგებობისაგან თავისუფალი ნაკვეთის 30% გამწვანდეს მრავალწლიანი არანაკლებ 5 (ხუთი) მეტრი სიმაღლის ხე-მცენარეებით:							